



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO

Secretaria Municipal de Administração

PMSA OF Nº 113/2021

Sant'Ana do Livramento, 19 de fevereiro de 2021.

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao “Pedido de Informação nº 054/2021”, de autoria do Vereador Romário Paz, conforme informações prestadas pelo Departamento de Água e Esgoto - DAE, encaminhar, em anexo, a informação solicitada.

Sendo o que tínhamos para o presente, aproveitamos a oportunidade para manifestar protestos de consideração e apreço.



ANA LUIZA MOURA TAROUCO

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

Ver. CARLOS ENRIQUE CIVEIRA

M.D Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Sant'Ana do Livramento – RS.



DAE

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO



Of. n.º 067/2021-SG/DAE

Sant'Ana do Livramento, 19 de fevereiro de 2021.

Senhor Secretário:

Apraz nos cumprimentá-lo, e na oportunidade, em resposta ao PM SA OF n.º 089/2021, referente ao Pedido de Informação n.º 54, do Vereador Romário Paz, referente a falta de água diária no Bairro Prado e adjacências, temos a informar:

O tempo de previsão de desabastecimento de água fica condicionado ao tipo de serviço e suas demandas. Este primeiro ano de administração estamos tomando todas as atitudes necessárias para elaborar projetos para melhorar a eficácia dos sistemas para que possamos implementá-las a partir do orçamento de 2022 ocorrendo tudo conforme previsto. Sem deixar de atender as necessidades e particularidades de cada sinistro que por ventura venha a ocorrer, muitos deles alheios a nossa competência como tem ocorrido com falta de abastecimento de energia e alterações no mesmo, o que interfere diretamente na distribuição de água e na eficiência de bombas e motores.

Especificamente, quanto a falta de água desta localidade, citamos como principais causas:

- a falta de investimentos na melhoria e na atualização de sistemas
- problemas de manutenção por falta de equipamentos
- problemas de bombeamento, consequentes da falta e/ou interrupção de energia elétrica
- existência de pressão na rede, ocasionada muitas vezes pela falta momentânea de energia elétrica, a qual gera problemas afetando diretamente o funcionamento das bombas e
- finalmente o constante crescimento de nosso município ocasionando demandas superiores as suportadas pelos sistemas nas condições atuais.

Além de todos esses pontos acima abordados, citamos abaixo situações pontuais registradas pela Autarquia, no período de janeiro e fevereiro (até o presente momento), na referida localidade, as quais justificam as interrupções no fornecimento de água no referido local:

- 06/01- conserto na rede - Rua Sergio Fuentes n.º 341
- 16/01- 2 motores: troca de rolamento
- 22/01- 2 motores: troca de rolamento
- 25/01- alta rede: troca de acoplamento
- 28/01- rede: troca de motor e conserto de painel
- 04/02- rompimento nos cabos de energia elétrica- RGE
- 12/02- alta rede: troca motor de alta que teve que ser rebobinado
- 13/02- conserto na rede: Rua Alcebiades do Amaral s/n
- 16/02- recalque: troca do acoplamento do motor

Salientamos ainda, a falta de investimentos ocorridos em anos anteriores, em equipamentos, bombas, motores, compra de reservatórias, etc.

Assim, atualmente o DAE conta com a mesma estrutura de anos anteriores, no entanto, o índice populacional de Sant'Ana do Livramento/RS só vem crescendo a exemplos de novos prédios, novos condomínios e conjuntos habitacionais.

Atenciosamente,

IZABEL CRISTINA DA CUNHA ALVAREZ
Diretora Presidente

Ao Senhor
MATEUS BORGES MEDINA
M.D. Secretário Municipal de Administração
Nesta Cidade
Blm/SG