



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Secretaria Municipal de Administração

PMSA OF Nº 632/2022

Sant'Ana do Livramento, 08 de setembro de 2022.

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao “Pedido de Informação nº 269/2022”, de autoria do Vereador Enrique Civeira, encaminhar em anexo, as informações prestadas pelo Departamento de Água e Esgoto – DAE.

Sendo o que tínhamos para o presente, aproveitamos a oportunidade para manifestar protestos de consideração e apreço.




EVANDRO GUTIEBIEIR MACHADO
Prefeito Municipal em exercício

Exmo. Sr.

Ver. AQUILES RODRIGUES PIRES

M.D Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Sant'Ana do Livramento – RS.

PREFEITURA MUNICIPAL 001
PROTOCOLO
ENTRADA EM 06/09/22
SAIDA EM:
DESTINO:



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS
DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO - RS

Of. n.º 353/2022-SG/DAE

Sant'Ana do Livramento, 06 de setembro de 2022.

Senhor Secretário:

Apresentamos cumprimentá-lo cordialmente, e na oportunidade, em atenção ao PM SA OF n.º 595/2022, que encaminha Pedido de Informação n.º 269, do vereador Enrique Civeira, referente ao ocorrido no endereço Rua Sotero Carlos da Silveira, próximo ao n.º 343, encaminhamos e-mail, datado de 05/09/2022, do Setor de Rede de Esgotos da Autarquia, contendo os esclarecimentos solicitados.

Atenciosamente

IZABEL CRISTINA DA CUNHA ALVAREZ
Diretora Presidente

Ao Senhor
MATHEUS BORGES MEDINA
M.D. Secretário Municipal de Administração
Nesta Cidade



DAE Departamento de Água e Esgotos <presidente.dae@gmail.com>

PEDIDO PROVIDÊNCIA 269 E 287

1 message

ESGOTO DAE <esgoto.dae@gmail.com>

To: Diretor Presidente <presidente.dae@gmail.com>

Mon, Sep 5, 2022 at 1:34 PM

Em resposta ao Ofício PM SA nº 595/2022 (Pedido de Providência de nº 269) e Ofício PM SA nº 603/2022 (Pedido de Providência de nº 287) , informamo o que segue:

Sobre os fatos ocorridos na rua Sotero Carlos da Silveira entre os números 331 e 343. Em anexo OS do serviço realizado no local.

PEDIDO INFORMAÇÃO 269

1. Quando questionado se foi comunicado ao Ministério do Trabalho e Emprego, o referido acidente de trabalho. INFORMO QUE NÃO FOI FEITA COMUNICAÇÃO PORQUE NÃO TEVE NINGUÉM FERIDO.

2. Se o funcionário sofreu alguma lesão.

INFORMO QUE O FUNCIONÁRIO NÃO SOFREU NENHUMA LESÃO.

3. Quando o DAE efetuará compra de EPI e EPC, conforme determina a norma.

INFORMO QUE OS FUNCIONÁRIOS JÁ USAM EPI'S, QUANTO AO EPC JÁ ESTÁ SENDO PROVIDENCIADO.

PEDIDO INFORMAÇÃO 287

1. Se existiu e qual o tipo de acidente que ocorreu com o funcionário do DAE na rua Sotero Carlos da Silveira?
 INFORMO QUE HOUE UM DESLIZAMENTO DE TERRA E QUE NINGUÉM FICOU FERIDO.

Atenciosamente.

END Note

Luis Fernando Madeira Barbosa - 20.251

Chefe Setor de Rede de Esgoto

Diretoria Operacional - DAE

2 attachments

[illegible]

287 e 269 pedido providencia_sotero carlos_OS 9754.png
25K

[illegible]

287 e 269 pedido providencia_sotero carlos_OS 9755.png
24K

Ouvidoria - Reclamações 2022/9755 Vol. 1

Encerrado no prazo

Protocolo	Histórico	Requerente	Requerentes	Pendentes	Atividades			
Abertura	SETOR DE SERVIÇO DE ÁGUA				Data	22/08/2022		
Assunto	Outros Serviços				Prazo	0		
Síntese	Afundamento				Previsão	22/08/2022		
Observação								
Anexos								
Origem	SETOR DE SERVIÇO DE ÁGUA							
Atual	SETOR DE REDE DE ESGOTO							
Situação	CONCLUÍDO		Tramitação		Finalizada Atrasada			
					Término Prazo	22/08/2022		
					Encerramento	23/08/2022		
Descrição	Conserto de radial em 19/08/2022 por Saimon/Lucas. Materiais utilizados: 2 mts de tubo pvc 100mm branco, 1 tee e 1 caps.							
Origem	Ligação Água				LAE	24578		
Localização	02	0	0	0	1	Bairro	Jardim Europa	
Logradouro	SOTERO CARLOS DA SILVEIRA				Número	00343	CEP	97578-000
Referência								

Ouvidoria - Reclamações 2022/9754 Vol. 1

Encerrado no prazo

Protocolo	Histórico	Requerente	Requerentes	Pendentes	Atividades	
Abertura	SETOR DE SERVIÇO DE ÁGUA				Data	22/08/2022
Assunto	Outros Serviços				Prazo	0
Síntese	Afundamento				Previsão	22/08/2022
Observação						
Anexos						
Origem	SETOR DE SERVIÇO DE ÁGUA					
Atual	SETOR DE REDE DE ESGOTO				Término Prazo	22/08/2022
Situação	CONCLUÍDO		Tramitação		Finalizada Atrasada	
					Encerramento	
Descrição	Conserto de rede coletora em 19/08/2022 por Jesus/Márcio/Saimon/Lucas/J. Márcio. Materiais utilizados: 1 mt de tubo pvc 150mm branco, 6 mts de tubo pvc 150mm marrom, 1 luva de correr, 12 baldes de areão e 50kg de cimento.					
Origem	Ligação Água				LAE	11015
Localização	02	0	0	0	Bairro	Jardins
Logradouro	SOTERO CARLOS DA SILVEIRA				Número	00331
Referência					CEP	97576-460