



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
**Secretaria Municipal de Administração**

PMSA OF N° 124/2023

Sant'Ana do Livramento, 24 de fevereiro de 2023.

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao “Pedido de Informação n° 46/2023”, de autoria do Vereador Rafael de Castro, encaminhar em anexo, as informações prestadas pelo Departamento de Água e Esgoto - DAE.

Sendo o que tínhamos para o presente, aproveitamos a oportunidade para manifestar protestos de consideração e apreço.

**ANA LUIZA MOURA TAROUCO**  
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

**Ver. MAURICIO BOFILL DEL FABRO**

M.D Presidente da Câmara Municipal de Vereadores  
Sant'Ana do Livramento – RS.

PREFEITURA MUNICIPAL	130
PROTÓCOLO	
ENTRADA EM	24-02-2023
SAÍDA EM:	
DESTINO:	



**DAE**  
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS  
DE SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

Of. n.º 062/2023-SG/DAE

Sant'Ana do Livramento, 23 de fevereiro de 2023.

Senhor Secretário:

Apraz-nos cumprimentá-lo cordialmente, e na oportunidade, em atenção ao PM SA OF. n.º 116/2023, que encaminha Pedido de Informação nº 46, do Vereador Rafael de Castro, temos a informar:

1. Quando fala em cortes se refere a desabastecimento em geral ou individual?

1.1 Desabastecimentos gerais somente acontecem nos seguintes casos:

- a) Manutenção da rede de água, por vazamentos ou extensões;
- b) Desmontagem e montagem de poço para troca de bombas
- c) Falta de energia - RGE

1.2 Desabastecimentos por inadimplência ocorrem, sempre com prévia notificação.

2. Se os desabastecimentos “acontecerão” o DAE não tem como prever antecipadamente: quando uma bomba vai queimar? Quando uma rede irá romper? Ou quando virá uma tempestade que afetará a rede elétrica da RGE?

3. Considerando a realização de planejamento pela atual gestão do DAE, não houve e não haverá racionamento de água, caso o presente trate desta informação. Ainda, considerando as altas temperaturas registradas, recomenda-se que todo o imóvel tenha um reservatório residencial instalado, para que, em casos de manutenção em redes ou equipamentos, nenhuma família fique temporariamente desabastecida.

4. Limpeza de reservatórios são realizadas anualmente, no inverno.

Atenciosamente,

IZABEL CRISTINA DA CUNHA ALVAREZ  
Diretora Presidente

Ao Senhor  
MATHEUS BORGES MEDINA  
M.D. Secretário Municipal de Administração  
Nesta Cidade