



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Secretaria Municipal de Administração


PMSA OF Nº 157/2024

Sant'Ana do Livramento, 28 de fevereiro de 2024.

Senhor Presidente:

Apaz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao “Pedido de Informação nº 65/2024”, de autoria do Vereador Rafael de Castro, encaminhar, em anexo, as informações prestadas pelo Departamento de Água e Esgotos - DAE.

Sendo o que tínhamos para o presente, aproveitamos a oportunidade para manifestar protestos de consideração e apreço.


EVANDRO GUTEBIER MACHADO
Prefeito Municipal em Exercício

Exmo. Sr.

Ver. LÍDIO DE AZEVEDO MENDES

M.D Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Sant'Ana do Livramento – RS.

PREFEITURA MUNICIPAL	
PROTOCOLO	088
ENTRADA EM	28/2/24
SAÍDA EM:	
DESTINO:	



DAE
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS
DE SANTANA DO LIVRAMENTO-RS

Of. n.º 039/2024-SG/DAE

Sant'Ana do Livramento, 27 de fevereiro de 2024.

Senhor Secretário:

Apraz-nos cumprimentá-lo cordialmente, e na oportunidade, em atenção ao PM SA OF. n.º 126/2024, que encaminha o Pedido de Informação n.º 65, do Vereador Rafael de Castro, encaminhamos cópia do Memorando n.º 062/2024, do Supervisor Operacional da Autarquia.

Atenciosamente,

IZABEL CRISTINA DA CUNHA ALVAREZ

Diretora Presidente

Izabel da Cunha Alvarez
Diretora Presidente
Departamento de Água e Esgotos-DAE

Ao Senhor

MATHEUS BORGES MEDINA

M.D. Secretário Municipal de Administração

Nesta Cidade

MEMORANDO Nº 062/2024

DE: Supervisor Operacional / Diretoria Operacional

PARA: Diretora Presidente

DATA: 27/02/2024

ASSUNTO: Pedido Informação 65 - Vereador Rafael Castro

Em resposta ao Ofício PM SA OF Nº 126/2024, da Secretaria Municipal de Administração, e Pedido de Informação Nº 65, do Vereador Rafael Castro, informo o que segue:

Considerando o reservatório de água do bairro Tabatinga, bem como, a demanda da comunidade referente a falta frequente de abastecimento de água na localidade, perguntamos:

- 1. Existe previsão para sanar o problema da falta de abastecimento de água na região, tendo em vista que o problema já existe há vários anos?**


Conforme já informado anteriormente no Pedido de Informação nº 814/2023, o bairro Tabatinga é abastecido através do Sistema Alexandrina. O Sistema Alexandrina, desde a sua ativação, há mais de 33 anos, o bombeamento é desligado das 00:00 e religado às 06:00. Tal ação é feita para evitar o rompimento das tubulações durante a madrugada, considerando que a diminuição do consumo aumenta a pressão nas redes, podendo assim causar rompimento nas tubulações e adutoras.

O DAE está construindo dois novos reservatórios, de 150.000 litros cada, totalizando 300.000 litros, instalado no cerro da Alexandrina, que irá modificar o sistema de abastecimento da região. Com esses novos reservatórios e alguns ajustes nas redes e adutoras, a distribuição de água será "por gravidade" e não será mais necessário o "bombeamento direto" na rede de distribuição. Essa forma de distribuição evita sobrepressão nas redes e adutoras, evita mudanças bruscas de pressão (o que causa rompimento de tubulações) e permite um abastecimento regular e constante de água nas 24 horas do dia.

A previsão de conclusão da obra é de 6 meses a 1 ano.

- 2. Existe a previsão de compras para equipamentar os novos, como bomba para o reservatório Tabatinga?**

Já informado no item 1. E existe, também, a previsão de incluir um novo poço na captação, com capacidade para 30.000 litros/horas, no sistema de abastecimento desta região.



Leandro Soares
Eng. Controle e Automação