



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Secretaria Municipal de Administração

PMSA OF N° 099/2025

Sant'Ana do Livramento, 27 de fevereiro de 2025.

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao “Pedido de Informação nº 35/2025”, de autoria do Vereador Thomaz Guilherme Goia Alves, encaminhar, em anexo, as informações prestadas pelo Departamento de Água e Esgotos – DAE.

Sendo o que tínhamos para o presente, aproveitamos a oportunidade para manifestar protestos de consideração e apreço.



ANA LUIZA MOURA TAROUCO
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.
Ver. FELIPE COELHO PINTO
M.D Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Sant'Ana do Livramento – RS.

PREFEITURA MUNICIPAL	Sua
PROTOCOLO	28.02.2025
ENTRADA EM	
SAÍDA EM:	
DESTINO:	

Of. n.º 110/2025-SG/DAE Sant'Ana do Livramento, 27 de fevereiro de 2025.

Senhora Secretária:

Apraz-nos cumprimentá-la, e na oportunidade, em atenção ao PM SA OF. n.º 091/2025, que encaminha Pedido de Informação nº 35, do Vereador Thomaz Guilherme, informamos que as interrupções no abastecimento de água na caixa d'água do Wilson e regiões vizinhas, informa-se:

Ocorrência de problema elétrico na bomba submersa do poço de captação da do sistema Wilson/Parque São Jose, ocasionando captação de água abaixo do nível normal diário.

Em 14 de fevereiro de 2025, com a desmontagem do poço, problema foi identificado e a bomba submersa foi substituída, solucionando a situação.

Logo, em 25 de fevereiro de 2025, a bomba recém-instalada sofreu danos elétricos causados por uma falha na rede de energia da concessionária, o que levou à queima da bomba. A substituição foi realizada novamente, e, desde então, não houve mais problemas com o abastecimento de água na região.

É importante ressaltar que, periodicamente, é necessário realizar trocas e manutenções no sistema de abastecimento de água. Essas intervenções podem causar interrupções temporárias, geralmente, seis horas de trabalho.

Recomenda-se à população que mantenha um reservatório mínimo diário de água em casa, capaz de garantir o abastecimento por até 24 horas. Assim, durante eventuais paradas para manutenções ou reparos, a população não ficará sem água até que o problema seja solucionado.

Atenciosamente,

Izabel da
Cunha Alvarez

cn=izabel da Cunha Alvarez, o=DAE,
Santana do Livramento/RS,
ou=Departamento de Água e esgotos,
email=izabelda@dae.santana.rn.gov.br, c=BR
2025.02.27 13:17:15 -03'00'

IZABEL CRISTINA DA CUNHA ALVAREZ

Diretora Presidente

À Senhora

MARIA UMBRALINA DREKENER DOS SANTOS
M.D. Secretaria Municipal de Administração
Nesta Cidade